

## Demontage von Gaszählern und Schliessungen von Gasleitungen

Bei der Schliessung von Gasleitungen sind folgende Teilschritte und Verantwortlichkeiten zu beachten:

Teilschritt	Verantwortlichkeit
Termin Demontage Gaszähler	Installationskontrolle Gas und Wasser Stadtwerk Winterthur
Demontage Gaszähler und Verschliessen des Zähleranschlusses	Zählermonteur Stadtwerk Winterthur
Schliessung gasführende und nicht gasführende Leitungen sowie Demontage der Gasleitungen	Sanitärfirma <i>Hinweis: nur SVGW-zertifizierte Sanitärfirmen sind berechtigt</i>

Gaszuführende Leitungen, die nicht mehr zur Gaslieferung verwendet werden, müssen folgendermassen getrennt und verschlossen werden:

### Ein Hausanschluss

Einzelnes Haus: an der Hauseinführung direkt nach dem Absperrhahn

Doppel-/Reihenhäuser:
 

- an der Hauseinführung oder
- am abzweigenden T Stück für weitere in Betrieb befindliche Gasinstallationen oder
- bei direkter kurzer Distanz auch nach dem Absperrhahn

### Mehrfamilienhäuser

Zählerbatterien: bis zum Absperrhahn

Stränge:
 

- bis zum T-Stück für weitere in Betrieb befindliche Gasinstallationen oder
- bei direkter kurzer Distanz auch nach dem Absperrhahn

### Hinweis für alle Schliessungen von Gasleitungen

Absperrhahn Ein Reiberhahn darf nicht installiert bleiben und muss demontiert werden. Reiberhähne können auch im geschlossenen Zustand undicht werden.

**Beachten Sie auch die sechs Skizzen zur Demontage.**

## **Ausnahme:**

Bei Doppelhäusern, Reihenhäusern oder ähnlichen Überbauungen:

- Alle von der Schliessung einer Gasleitung betroffenen Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer einer Überbauung schliessen eine gemeinsame Vereinbarung ab, dass innerhalb der nächsten vier Wochen alle noch in Betrieb befindlichen gasführenden Leitungen gleichzeitig demontiert werden können.
- Für die erforderliche Einigung der Beteiligten, den erforderlichen Zutritt und die Terminierung ist die ausführende Sanitärfirma verantwortlich. Eine Kopie der Vereinbarung muss Stadtwerk Winterthur vor dem Demontagetermin eingereicht werden.
- Die Demontage der Leitungen und das endgültige Verschliessen kann zeitgleich zu diesem späteren Zeitpunkt erfolgen.
- Die Leitungen müssen immer dicht verschlossen sein.

## **Kontakt**

Stadtwerk Winterthur  
Technik Gas und Wasser  
Installationskontrolle  
8403 Winterthur  
Telefon 052 267 22 23  
stadtwerk.ikgw@win.ch  
stadtwerk.winterthur.ch