

DECABITSYSTEM		SCHALTPROGRAMM	
SAMMEL-BEFEHL	EINZEL-BEFEHL	OBJEKTE	SCHALTZEITEN
100	00	BOILER 8 h	EIN 22:00-07:00
	02	BOILER 4 h	EIN 03:00-07:00
	03	BOILER 4 h	EIN 00:30-07:00
	04	BOILER 4 h	EIN 02:00-07:00
101	05	BOILER "Coiffeur"	EIN 22:00-07:00 *, 12:10 *-19:00 * Sa durchgehend
102	10	Spitzensperrung WÄRMEAPPARAT (Boiler, etc.) (AUS=Sperrung aktiv, EIN=Anlagefreigabe)	AUS 07:00-08:30, 10:30-12:10 Mo-Fr
	13	Spitzensperrung WÄRMEPUMPE (AUS=Sperrung aktiv, EIN=Anlagefreigabe)	AUS 10:30-12:10 Mo-Fr
	14	Vormittagsperrung WÄRMEAPPARAT (Einzelspeicher, Sauna, Not- Zusatzheizung WP etc.) (AUS=Sperrung aktiv, EIN=Anlagenfreigabe)	AUS 07:00-12:10 Mo-Fr
103	15	Tagesnachladung HEIZUNG	EIN 12:10-16:00
	16	Tagesnachladung HEIZUNG	EIN 19:00-22:00
104	20	HEIZUNG	EIN 22:00-06:45
	23	BACKÖFEN	EIN 08:30-10:30, 12:10-07:00 Mo-Fr EIN Sa und So
105	25	KIRCHENHEIZUNG	EIN 12:10-07:00 Mo-Fr EIN Sa, So und allg. Feiertage
106	30	Tarif HS, NS (Hochtarif)	EIN 07:00-20:00 Mo-Fr EIN 07:00-13:00 Sa
	31	Tarif ÜBRIGE (Hochtarif)	EIN 07:00-20:00 Mo-Fr EIN 07:00-13:00 Sa
108	40	Öffentl. Beleuchtung GANZNACHT	EIN / AUS Fotozelle
	41	Öffentl. Beleuchtung HALBNACHT	EIN / AUS Fotozelle AUS 01:00-05:00 Mo-Fr AUS 02:00-05:00 Sa, So
	44	Öffentl. Beleuchtung ANSTRAHLBEL.	EIN Fotozelle AUS 00:30
109	45	Öffentl. Beleuchtung FESTBELEUCHTUNG	EIN Freigabeschalter / Fozelle AUS 00:30

DECABITSYSTEM		SCHALTPROGRAMM	
SAMMEL-BEFEHL	EINZEL-BEFEHL	OBJEKTE	SCHALTZEITEN
110	50	GASHEIZUNG Gruppe 50	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
	51	GASHEIZUNG Gruppe 51	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
	52	GASHEIZUNG Gruppe 52	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
	53	GASHEIZUNG Gruppe 53	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
	54	GASHEIZUNG Gruppe 54	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
	55	GASHEIZUNG Gruppe 55	EIN / AUS durch E, gem. Weisung GW
114	70	Boiler AUS (Lastabwurf)	EIN/AUS gem. Weisung E (TRE Kontakt geschlossen = Abwurf)
	71	Wärmepumpe AUS (Lastabwurf)	EIN/AUS gem. Weisung E (TRE Kontakt geschlossen = Abwurf)
	72	Ladestation Elektrofahrzeug AUS (Lastabwurf)	EIN /AUS gem. Weisung E (TRE Kontakt geschlossen = Abwurf)
	80	PV-Anlagen 0% von P_n (Wirkleistungsbegrenzung)	EIN / AUS gem. Weisung E
	81	PV-Anlagen 30% von P_n (Wirkleistungsbegrenzung)	EIN / AUS gem. Weisung E
	82	PV-Anlagen 60% von P_n (Wirkleistungsbegrenzung)	EIN / AUS gem. Weisung E
	83	PV-Anlagen 100% von P_n (Wirkleistungsbegrenzung)	EIN / AUS gem. Weisung E
	60	Umschaltung SOMMER / WINTER	EIN Sommer (1.4.), AUS Winter (1.10.)