



Austausch der Apparate 1:1

Austausch der Apparate und zusätzliche Apparate

Austausch der Apparate 1:1

Austausch der Apparate und zusätzliche Apparate

Rohrmaterial Stahl verzinkt

Verbleib der Steigleitung nur möglich mit Nutzungsvereinbarung mit dem Kunden.  
Die Steigleitung muss eigentlich DN 32 sein

Rohrmaterial Rostfreier Stahl

Verteilleitung maximal 35 Meter

Gez./Gepr.	the					Masstab	Stadt Winterthur
Datum	16.06.2015	07.07.2015	04.08.2015	03.11.2015	1:50		
Format	A 3					Zeichnungs-Nr.	
Erneuerung kellerverteilung + geplanter Umbau Beispiel IX							
<b>STADTWERK</b> WINTERTHUR							Haustechnik PLANUNG
Stadtwerk Winterthur Unt. Schöntalstr. 12 8406 Winterthur Tel. 052 267 60 00 Fax 052 267 60 93							