



Austausch der Apparate 1:1

Austausch der Apparate und zusätzliche Apparate

Rohrmaterial Stahl verzinkt, Alt!!

Austausch der Apparate 1:1

Austausch der Apparate 1:1

Rohrmaterial Stahl verzinkt, Alt!!

Rohrmaterial Stahl verzinkt, Alt!!

Verbleib der Steigleitung nur möglich mit Nutzungsvereinbarung mit dem Kunden.
Die Teilstrecke (Steigleitung) zum Absperrventil der Stockwerkverteilung muss eigentlich DN 25 sein

Verteilleitung maximal 35 Meter

Gez./Gepr.	the				Masstab	
Datum	16.06.2015	07.07.2015	04.08.2015		1:50	
Format	A 3					
Stockwerkverteilung, Beispiel III						3 x Austausch 1:1 1 x Austausch 1:1 mit zusätzlichen Apparaten
STADTWERK <small>WINTERTHUR</small>						Haustechnik PLANUNG
Stadtwerk Winterthur Unt. Schönthalstr. 12 8406 Winterthur Tel. 052 267 60 00 Fax 052 267 60 93						Zeichnungs-Nr.