



Verbleib der Steigleitung nur möglich mit Nutzungsvereinbarung mit dem Kunden.
Die Teilstrecke (Steigleitung) zum Absperrventil der Stockwerkverteilung muss eigentlich DN 25 sein

Verbleib der Steigleitung nur möglich mit Nutzungsvereinbarung mit dem Kunden.
Die Teilstrecke (Steigleitung) zum Absperrventil der Stockwerkverteilung muss eigentlich DN 25 sein

Verbleib der Steigleitung nur möglich mit Nutzungsvereinbarung mit dem Kunden.
Muss eigentlich DN 32 sein

Rohrmaterial Stahl verzinkt, Alt!!

Verteilleitung maximal 35 Meter

Gez./Gepr.	the	Masstab	
Datum	16.06.2015 07.07.2015 04.08.2015	1:50	Stadt Winterthur
Format	A 3		
Stockwerkverteilung, Beispiel IV		2 x Austausch 1:1 2 x Austausch 1:1 mit zusätzlichen Apparaten	
STADTWERK WINTERTHUR		Haustechnik PLANUNG	Zeichnungs-Nr.
Stadtwerk Winterthur Unt. Schönthalstr. 12 8406 Winterthur Tel. 052 267 60 00 Fax 052 267 60 93			